

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

vyhotovené dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadavatele a veřejné zakázky

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Obec Mukařov
Sídlo zadavatele:	Příčná 11, 25162 Mukařov
IČO:	00240508

1.2. Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2025
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zadavatel.tenderarena.cz/evidence/zakazka/specifikace/zakladniudaje/detail.jsf?id=771290

2. Předmět vysvětlení

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 a 4 ZZVZ poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

2.1. Vysvětlení č. 3

Dotaz dodavatele:

1. V technické specifikaci je uvedeno: „Vyrovnaní a zhutnění podkladu štěrkodrtí 0/32“, z tohoto zadání není jednoznačně zadané množství, v jakém se předpokládá pokládka této vrstvy, ani zda se jedná o náhradu nefunkční konstrukční vrstvy komunikace, tj. i odstranění této znehodnocené vrstvy?
2. Z formulace „Odstranění přebytečného štěrku z předchozí opravy metodou TURBO (vyčištění povrchu)“ není jasné, zda se jedná o frézování, a tudíž zda si zadavatel nechal provést rozbor pro zjištění hodnot PAU. Doplní zadavatel a jednoznačně určí tuto technologii?
3. V zadání je uvedeno „Součástí opravy jsou rektifikace vodovodních uzávěrů...“ Z přiložené grafické části nejsou zřejmé hranice začátku a konce úpravy, a proto nelze předem určit počet ani druh armatur. Stanoví zadavatel orientační počet a druh armatur?

Odpověď zadavatele:

K bodu:

1. Technická specifikace předpokládá pouze dorovnání komunikace dosypáním v řádu několika jednotek cm po odstranění vyfrézované svrchní vrstvy. Účelem je zarovnání povrchu pod nové asfaltové vrstvy. Mocnost vyšší by byla navrhována pouze po zjištění, že stávající konstrukční vrstvy nesplňují požadavek $E_{def2} \geq 40 \text{MPa}$. V tom případě by se řešilo případné odstranění nefunkční vrstvy a její náhrada štěrkodrtí.
2. Jedná se pouze o odstranění volně ležícího štěrku, např. zametacím strojem.
3. Jedná se o tento počet armatur - silniční uliční litinový poklop ventilový - vodovod nebo kanalizace: Příčná ulice: 15ks, Požární ulice: 12ks, Šípková ulice: 5ks.

3. Posunutí lhůty pro podání nabídek

S ohledem na skutečnost, že zadavatel ve výše uvedeném vysvětlení nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se v souladu s § 99 odst. 1 ZZVZ neprodlužuje.